

17 2c.51.01 +20 °C
Φwym: 565 W

2c.51.02 +20 °C
Φwym: 1457 W

2c.51.04 +24 °C
Φwym: 453 W

1200/500

2c.51.05 +20 °C
Φwym: 0 W

18 2c.00a +8 °C
Φwym: 0 W

19 2c.49.01 +20 °C
Φwym: 560 W

2c.49.04 +24 °C
Φwym: 374 W

1200/500

2c.49.05 +20 °C
Φwym: 0 W

20 2c.49.02 +20 °C
Φwym: 1506 W

21 2c.51.03 +20 °C
Φwym: 1493 W

2c.50.03 +20 °C
Φwym: 1100 W

22 2c.50.06 +20 °C
Φwym: 0 W

1200/500

2c.50.04 +24 °C
Φwym: 329 W

2c.50.02 +20 °C
Φwym: 1230 W

2c.49.03 +20 °C
Φwym: 1215 W

23 2c.50.01 +20 °C
Φwym: 521 W

24 2c.49.02 +20 °C
Φwym: 1506 W

22K/600/1200

21K/600/600

21K/600/600

22K/600/1200




33K/600/920

22K/600/1000

21K/600/600

22K/600/1120

33K/900/720



33K/600/920 - GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY, 33K - TYP GRZEJNIKA, 600mm - WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA, 920mm - DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

Investor	GMINA SOSNOWIEC - MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH 41-200 SOSNOWIEC, UL. PARTYZANTÓW 10 A				
Temat	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. NAFTOWA 2 W SOSNOWCU				
Tytuł projektu	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
Tytuł rysunku	RZUT I-PIĘTRA				
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	10.2017
Projektant	mgr inż. Zbigniew Bałdys	704/84		Skala	1:100
Opracował	mgr inż. Zbigniew Bałdys	704/84		Branża	sanitarna
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Bałdys	SLK/3570/PWOS/11		Stadium	PBW
 TERMPOLPROJEKT Zbigniew Bałdys 41-219 SOSNOWIEC, ul. W. POLA 11/144				Nr projektu	12/2017
				Nr rysunku	S4