



Wytyczne:

1. Zastosowane urządzenia i armatura muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych;
2. Nie dopuszcza się łączenia rur przewodowych w tuleji ochronnej;
3. Instalację gazową wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu do spawania R, R35 o grubości ścianek min. 2,9 mm lub z rur i kształtek miedzianych twardych dopuszczonych do stosowania w instalacjach gazowych;
4. Przewody gazowe na ścianach mocować za pomocą uchwytów i kołków rozporowych niepalnych, stalowych, rozmieszczonych w odległości 1,5 - 2,0 m ich przebiegu wg DIN 1788 cz 2.;
5. Prawdliwość wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokołem;
6. W mieszkaniu wentylację nawiewno - wywiewną, wykonać należy wg odrębnego opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";
7. Przewody gazowe układać ze spadkiem 0,4 % w urządzenia gazowego;
8. Zgodnie z paragrafem 157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (propan - butan) i gazu z sieci gazowej;

LEGENDA:

1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa;
 2. Gazomierz G4 na klatce schodowej;
 3. Przejście przez ścianę w tuleji ochronnej stalowej DN 40;
 - 4(K4,K5). Wywiew z kuchni i łazienki - kanał DN 150 stal, wyprowadzony ponad dach i zakończony nasadą wentylacyjną typ "H", do wykonania zgodnie z odrębnym opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";
- P - pion gazowy 15 stal bez szwu;
- N12,13,14 - nawiewniki ściennie higrosterowane DN 100, na wysokości 2,0 m, do wykonania zgodnie z odrębnym opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";

inst. gazowa wewn. na klatce schodowej wykonana w 2020r. wg odrębnego opracowania;



ul. Dąbrowskiego 15, 43-600 Jaworzno, tel. 664-954-347

TEMAT
Instalacja gazowa wewnętrzna w lokalu mieszkalnym nr 2 budynku przy ul. Skwerowa 20, dz. nr 792/91, obręb 0008 w miejscowości Sosnowiec.

TEMAT RYSUNKU
Rzut parteru - instalacja gazowa wewnętrzna w lokalu mieszkalnym nr 2

INWESTOR
**MZZL MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH
ul. Skwerowa 20/2, 41-217 Sosnowiec**

Branża	SANITARNA		
Zespół	imie i nazwisko	nr upr.	podpis
Projektant	mgr inż. Mariusz Baran SLK/7466/PBS		

ADRES INWESTYCJI
**SOSNOWIEC, ul. Skwerowa 20
dz. nr 792/91, obręb 0008**

SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
----	01.2021	2	