

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Prace konserwacyjne polegające na przeglądach oraz sprawdzaniu funkcjonowania i testowaniu całości systemu przeciwpożarowego wraz z wchodzącymi w jego skład instalacjami i urządzeniami, ich naprawach a także usuwaniu awarii i bieżących usterek.
2. Serwisowi podlegają wszystkie instalacje i urządzenia wchodzące w skład systemu przeciwpożarowego a w szczególności :
 - Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo – Biurowe
 - Centralka p.poż typ BMZ INTEGRAL
 - Czujki nadmiarowo- różnicowe temperatury typ DCC-E
 - Czujki optyczne dymu typ SLK -E
 - Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP typ DKM
3. W ramach Umowy, Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia całodobowo gotowości do usuwania wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu systemu przeciwpożarowego, jak również współpracę ze stacją monitoringu sygnalizacji pożaru.
4. Po zakończeniu każdego z przeglądów wykonanych co kwartał, obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie Zamawiającemu protokołów kontrolnych.
5. W ramach umowy wymagana będzie gotowość świadczenia usług w sytuacjach awaryjnych i dostarczenie Zamawiającemu protokołu i faktury VAT.
6. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć w swoim magazynie niezbędne części zamienne i materiały do prawidłowej pracy urządzeń i instalacji będących przedmiotem umowy.
7. Wykonawca zobowiąże się do utrzymania systemu przeciwpożarowego w stanie pełnej sprawności w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej.
8. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń powstałe na wskutek zaniedbań Wykonawcy.